

中国制冷空调工业协会文件

关于多联式空调（热泵）机组明示参数标注方法的规定

因多联机室外机可搭配的室内机组合多样化，不同组合会导致产品性能参数存在差异。为避免市场争议，规范行业，现对多联机参数标注规定如下：

制造商应在出厂文件中明确多联机明示参数对应的室内外机的组合。如：在出厂文件中明示 IPLV_C、APF、SEER、EER 等参数所对应的室外机型号、数量，室内机型号、数量和静压。IPLV_C、APF、SEER、EER 等参数所适用的机型参考相关标准。

在出厂文件中应注明“当多联式空调（热泵）机组室内外机配置方式不同时，性能参数会发生变化”。

本规定自 2019 年 12 月 1 日起执行。

